

Mielec, dnia 04.03.2016r

ZPM.271.2.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie – ZPM.271.2.2016

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.03.2016 roku:

Pytanie: Zwracamy uwagę, że w dostarczonej dokumentacji brak jest rysunków konstrukcyjnych. Taki zbiornik musi być wykonany na podstawie odpowiedniego projektu konstrukcyjnego. Czy koszty takiego projektu należy uwzględnić przy kalkulacji zadania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Prosimy o wskazanie pozycji zbiornika reakcji w przedmiarze inwestycji.

Odpowiedź: W kosztorysie technologicznym należy dodać poz.10.152 - Analiza własna – Wykonanie komory reakcji o wymiarach: 2,3 x 2,4 x 2,5 m. W kalkulacji uwzględnić zestawienie materiałów z rys. nr 3 części technologicznej

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek