

ZPM.271.1,2019

Mielec dnia 24.01.2018 r

Uczestnicy postępowania przetargowego

WYJAŚNIENIE

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie wszystkie przepompownie sieciowe (PP1-PP9) winny być wykonane ze zbiorników żelbetowych dn 1500 mm.

Wójt Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek