

Mielec dnia 28.05.2019

ZPM.271.7.2019

### **Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na poniższe zapytania :

Zapytanie 1.

Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczących postępowania przetargowego. Dotyczy wykonania przewiertów rurą stalową. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rur stalowych ochronnych na rury PE RC i tym samym na wykonanie przewiertów rurami PE RC. Rury PE RC cechują się większą trwałością, nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, jak również koszt wykonania przewiertu rurą PE RC jest znacząco niższy niż rurą stalową.

Odp.)

Wyrażamy zgodę na zamianę rur ochronnych stalowych na rury PE RC o odpowiednio dobranej średnicy.

Zapytanie 2.

W zawiązku z zainteresowaniem wykonawców naszymi produktami zwracam się z prośbą o udzielanie informacji jaki system monitoringu jest u Państwa na sieci kanalizacyjnej. Informacja jest niezbędna do sporządzenia ofert.

Odp.)

System powiadamiania SMS

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek [a.bieniek@ug.mielec.pl](mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl), tel. 17 774 56 66

**Wójt Gminy Mielec**

**/-/ Józef Piątek**