

ZPM.271.5.2019

### **Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego**

W związku z poniższymi zapytaniem udzielamy odp:

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo szczegółowy i rygorystyczny. Zgodnie z procedurami Zamawiający powinien tak opisać przedmiot zamówienia by było przynajmniej trzech producentów systemu sztucznej trawy. Wnosimy zatem o dopuszczenie trawy z parametrami bardzo zbliżonymi do określonych przez Zamawiającego, a w niektórych punktach zdecydowanie wyższych. Działanie takie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny.

W interesie Zamawiającego, dysponującego środkami publicznymi, leży by tak dobrać parametry składowe zadania, aby możliwość wystartowania w tym przetargu miała jak największą liczbę wykonawców.

Wnosimy o dopuszczenie ofert z nawierzchniami typu trawa syntetyczna o parametrach:

- Typ włókna: monofilowe i fibrylowane,
- Wysokość włókna: 50 mm
- Gęstość pęczków: 8 424 szt/m<sup>2</sup>
- Ilość włókien: 117 936 szt/m<sup>2</sup>
- grubość włókien: włókno monofilowe: 400 mikronów, włókno fibryl.: 85 mikronów
- dtex 17 000
- siła potrzebna do wrywania pęczka po starzeniu: 41N

Oferowana nawierzchnia posiada następujące dokumenty:

- Kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami FIFA QUALITY PRO,
- Aktualny Certyfikat FIFA Quality,
- Certyfikat FIFA Preffer Produceer dla producenta nawierzchni,
- Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330,
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta,
- Atest PZH,
- Autoryzacja wraz z gwarancją.

Zamawiający winien dążyć wszelkimi staraniami aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Zezwolenie na proponowane zmiany przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Odp

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Gmina Mielec udziela odp.

Parametr wytrzymałości na wrywanie jest bardzo ważnym parametrem jakościowym potwierdzającym trwałość produktu. Zamawiający wymaga min. 52 N. Wymagana wysokość trawy to min. 55 mm, trawy krótsze to twardsza nawierzchnia, bo mniej zasypu gumowego.

Dtex lub pęczki można obniżyć o ok. 5%. Max. 5%

Zamawiający określił minimalne wymagane parametry trawy. Oferenci mogą przedstawić produkt o tych samych lub wyższych parametrach. Tym samym Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

**Wójt Gminy Miele**

**/-/ Józef Piątek**