

Mielec dnia 27.02.2014

ZPM.271.2.2014

Uczestnicy postępowania przetargowego

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zadanie „Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowości Trześć, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice”

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie trawy syntetycznej o wys. Włókna fibrylowanego min.15 mm oraz posiadających certyfikat ITF(Międzynarodowej Federacji tenisowej) ogólnie stosowanych na boiskach wielofunkcyjnych i kortach tenisowych posiadających wszelkie wymagane przepisami dokumenty tj. atest PZH, certyfikat, deklarację zgodności z normą PN-PN. Pragniemy zaznaczyć że trawa syntetyczna o wys. Włókna min.20 mm nie będzie w pełni spełniała swojego przeznaczenia jako nawierzchnia kortu ponieważ przy tej wysokości włókna odbicie i szybkość piłki będą zbyt wolne. Czołowi producenci trawy syntetycznej rekomendują nawierzchnie o wysokości włókna 10 – 15 mm.

Odpowiedzi:

Nie dopuszczamy zmiany parametrów trawy ze względu na to, że nawierzchnia służyć będzie do różnorodnej rekreacji a nie tylko do tenisa.

Osoba do kontaktu ; A. Bieniek tel . 17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

Kazimierz Gacek