

Mielec, dnia 17.10.2016r

**Gmina Mielec  
ul. Głowackiego 5  
39-300 Mielec**

ZPM.271.15.2016

### **Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.10.2016 roku

1. Ze względu na duże rozbieżności zarówno w cenie jak i jakości różnych biofiltrów powietrza zwracamy się z prośbą o podanie typu i parametrów technicznych biofiltru do pompowni P7 preferowanego przez Zamawiającego.  
Informacja ta jest niezbędna do rzetelnej wyceny inwestycji.

Ad.1

#### **Wymogi techniczne produktu:**

1. Węgiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi,
2. Filtry katalityczne charakteryzujące się dwuetapową filtracją gazów w procesie katalizy.  
Każda warstwa węgla znajduje się w oddzielnej komorze.
3. Udokumentowany pomiar oporów przepływu powietrza przez filtr nie przekraczający 0,27 kPa. Badania przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny, posiadający stosowne uprawnienia.
4. Minimalna zawartość węgla w nowym filtrze:  
  
- dla otworu wentylacyjnego o średnicy 110 mm. - 3,5 kg.
5. Odpowietrzenie z pełną osłoną otworów wentylacyjnych.

6. Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.
7. Odporność na wilgoć.
8. Odporność na wahania temperatury od -25°C do +50°C.
9. Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję.

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

**Wójt Gminy Mielec**

**/-/Józef Piątek**