

Mielec, dnia 4.10.2016r

ZPM.271.15.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 4.10.2016 roku

W dokumentacji projektowej na Nowe Osiedle są zaprojektowane studnie z tworzyw sztucznych ϕ n400 mm , zaś w przedmiarach na to zadanie przyjęto studnie betonowe ϕ 1000 mm.
Prosimy o jednoznaczne określenie jakie studnie należy przyjąć do wyceny robót na tym zadaniu

Odpowiedź

Do wyceny na tym zadaniu należy przyjąć studnie betonowe ϕ 1000 mm

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek